

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 90»
МБОУ Школа № 90

662980, Россия, Красноярский край, ЗАТО
г.Железногорск, пр.Ленинградский, 77
E-mail: zhel-sch90@yandex.ru
тел./факс (39-19) 74-09-45
№ 10-01/ _____ от 14.10. 2022г.

В ходе плановой выездной проверки, состоявшейся в МБОУ Школе № 90 17.12.2021г. ведущим специалистом-экспертом отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора МУ №51 ФМБА России, были выявлены нарушения и составлен акт выездной плановой проверки от 17.12.2021 №146.

МБОУ Школой № 90 были приняты следующие меры принятые по устранению замечаний:

№ п.п.	Нарушение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
П.1	В кабинетах информатики №№ 2-27, 3-10, компьютеры на рабочих столах (рабочие места обучающихся) оборудовать местным освещением в соответствии с обязательными требованиями пункта 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	16.12.2022	Выполнено
П.2	Покрытие столов и стульев для учащихся в кабинетах №№ 2-32, 3-01 привести в соответствие с обязательными требованиями п.п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	16.12.2022	выполнено
П.3	В соответствии с обязательными требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечить обеденных зал школы столовой мебелью без дефектов и повреждений, позволяющих проводить обработку с использованием мощных и	25.09.2023	Запланировано на 2023г.

	дез.средств.		
П.4	В соответствии с обязательными требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», внутреннюю отделку стен спортивного зала школы привести в состояние, которое допускает их влажную обработку с применением моющих и дез.средств.	25.09.2023	Выполнено
П.5	Уровни искусственного освещения в каб. 2-33, 1-29, 3-28, 3-30, 3-33, 3-03, 3-10, 2-15, 2-09, 2-22, 2-10, 1-03, 1-02, 2-03, в актовом зале привести в соответствие в обязательными требованиями пунктов 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и пункта 144 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»	25.09.2023	Запланировано на летние каникулы 2023 г.
П.6	Коэффициент пульсации искусственной освещенности в учебных помещениях 2-01, 2-02, 2-33, 2-32, 2-30, 2-31, 2-29, 2-28, 1-29, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-26, 3-25, 3-01, 3-02, 3-03, 3-04, 3-11, 3-20, 3-19, 3-17, 3-15, 2-15, 2-22, 2-12, 1-02, 2-03, 3-21, привести в соответствие в обязательными требованиями пунктов 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и пункта 141, 144 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»	25.09.2023	Запланировано на летние каникулы 2023 г.

Директор МБОУ Школа №90



Л.А. Хворых